



CIRCULAR SIN CONSULTA Nº4

LICITACION PUBLICA Nº 35/19

“Hidráulica Mariló – Cuenca Santa María”

Expediente 34574/19 - FECHA DE APERTURA 26/06/2019 - 11.00HS

Además de las especificaciones de los tubos y los sistemas de unión descriptas en el pliego de especificaciones técnicas, se podrá presentar:

- a) Tuberías corrugadas en polietileno de alta densidad de sección anular, que cumplan con las Normas AASHTO M294, ASTM F2648 o ASTM F2306. Tubos de polietileno de perfil corrugado anular de doble pared, con interior liso. Los diámetros interiores a utilizar son los mismos que los consignados en las especificaciones o su inmediato superior de no existir la medida.
- b) El sistema de unión puede ser el especificado por la Norma ASTM F477. *Especificación para sellos elastoméricos (aros de goma) para las juntas de tubo plásticos.*
- c) Se deberá garantizar mediante un informe técnico, que la capacidad portante de la cañería propuesta sea superior a la del correspondiente caño de hormigón.

SAN MIGUEL
MUNICIPALIDAD